

# Test-Spray RWM 125 pour détecteurs de fumée

Seite 1 von 2



Pour les tests de fonctionnement

Spray d'essai pour vérifier le bon fonctionnement des détecteurs autonomes avertisseurs de fumée optiques.

Vous n'êtes pas sûr que votre détecteur autonome avertisseur de fumée fonctionne encore de manière fiable ? Avec notre spray d'essai ABUS, vous pouvez vérifier le fonctionnement du détecteur. Il suffit de vaporiser le détecteur de fumée et d'attendre le signal d'alarme. Les détecteurs autonomes avertisseurs de fumée optiques détectent les particules de fumée dans l'air. Celles-ci sont simulées de manière réaliste par le spray. Si aucune alarme ne se déclenche lorsque l'intensité de la pulvérisation atteint environ cinq secondes, vous devez remplacer le détecteur de fumée.

## Technologies

- Si aucune alerte n'est activée, veuillez recommencer le test
- Changement du détecteur à faire si une alerte n'est pas donnée après 5 seconde de test
- Exempt de substances nocives de toutes sortes

## Utilisation et application

- Dispositifs d'alarme de fumée photoélectriques
- Agitez la bombe avant utilisation
- Pulvériser pendant 1 à 2 secondes à env. 30 cm de distance en direction du détecteur de fumée.

## Variantes

- Contenu : 125 ml

# Test-Spray RWM 125 pour détecteurs de fumée

Seite 2 von 2

---

## Caractéristiques techniques - Test-Spray RWM 125 pour détecteurs de fumée

|         |               |
|---------|---------------|
| Poids   | 108 g         |
| coloris | blanc         |
| EAN     | 4003318438684 |