Test-Spray RWM 125 für Rauchmelder

Für Funktionstests

Test-Spray zur Überprüfung der Funktionstüchtigkeit von optischen Rauchwarnmeldern.

Sie sind sich nicht sicher, ob Ihr Rauchwarnmelder noch zuverlässig funktioniert? Mit unserem ABUS Test-Spray können Sie die Funktion des Melders überprüfen. Einfach den Rauchmelder ansprühen und auf den Warnton warten. Optische Rauchwarnmelder nehmen Rauchpartikel in der Luft wahr. Diese werden von dem Spray realitätsnah simuliert. Sollte bei einer Sprühintensität von rund fünf Sekunden keine Alarmierung erfolgen, sollten Sie den Rauchmelder auswechseln.

Technologien

- Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.
- Falls der Rauchwarnmelder nicht alarmiert, bitte den Test wiederholen
- Sollte bei einer Sprühintensität von ca. 5 Sekunden keine Alarmierung erfolgen, bitte den Rauchmelder auswechseln

Einsatz und Anwendung

- Fotoelektrische Rauchwarnmelder
- Vor Gebrauch schütteln
- Spray 1-2 Sekunden in einem Abstand von ca. 30 cm in Richtung Rauchmelder sprühen

Varianten

- Inhalt: 125 ml

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 11/2026

Test-Spray RWM 125 für Rauchmelder

Technische Daten - Test-Spray RWM 125 für Rauchmelder

Färbung	weiß
Gewicht	108 g
EAN	4003318438684

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 11/2026